



**Samtgemeinde Tarmstedt**  
**Der Samtgemeindebürgermeister**

**Vorlage Nr.: SG/462/2024**  
 Sachbearbeiter Henning Aßmann

<b>Vorlage</b>		Datum: 07.11.2024 Aktenzeichen: Status: öffentlich		
Termin	Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltung
14.11.2024	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung			

**Erneuerung der elektroakustischen Anlage der KGS Tarmstedt**

Die elektroakustische Anlage (ELA) der KGS im Hauptgebäude, die für Durchsagen, den Pausengong und Alarmierungen genutzt wird ist nach der Erneuerung des Stromhauptverteilers nicht mehr im vollen Umfang und störungsfrei funktionsfähig. Eine beauftragte Fachfirma hat am 04.11.2024 festgestellt, dass verschiedene Komponenten (Uhrenanlage, Schaltanlage Pausengong, Akkus) der Anlage verschlissen oder defekt sind und die Steuerungssoftware aufgrund des Alters der ELA nicht mehr aktualisiert werden kann. Die Anlage ist im Jahr 2011 installiert worden. Ein Techniker des beauftragten Unternehmens konnte die Anlage wieder in einen betriebsbereiten Zustand versetzen. Verschiedene Funktionen sind seitdem aber nur eingeschränkt nutzbar. Es wurde dringend empfohlen die ELA auszutauschen, da Reparaturen in größerem Umfang anstehen und die volle Funktionsfähigkeit auf Dauer nicht mehr hergestellt werden kann.

Eine Kalkulation der Kosten des Austausches, welche der Verwaltung seit dem 07.11.2024 vorliegt, ergibt rd. 27.000,- €. Der Betrieb der Anlage mit den sicherheitsrelevanten Funktionen ist absehbar, bis Anfang nächsten Jahres, möglich. Ein Austausch ist aus Sicht der Verwaltung dann aber dringend geboten.

**Beschlussvorschlag:**

Es werden Mittel in Höhe von 27.000,00 € für die Maßnahme „Austausch der elektroakustischen Anlage im Hauptgebäude der KGS Tarmstedt“ im Haushalt für das Jahr 2025 eingeplant.