



Samtgemeinde Tarmstedt  
Der Samtgemeindebürgermeister

**Vorlage Nr.: SG/670/2026**  
Sachbearbeiter Oliver Moje

<b>Vorlage</b>		Datum: 13.02.2026 Aktenzeichen: Status: öffentlich		
Termin	Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltung
24.02.2026	Samtgemeindeausschuss			
17.03.2026	Samtgemeinderat			

**Anschluss der Grundschule, des Hortes und der Turnhalle an das genossenschaftlich betriebene Wilstedter Nahwärmenetz**

Auch die Grundschule Wilstedt mit dem angeschlossenen Hort und der Turnhalle könnten an das geplante Wilstedter Nahwärmenetz angeschlossen werden. Für die Samtgemeinde wäre es dabei zielführend, die bisherigen drei Anschlüsse zu einem zu vereinen. Die technische Machbarkeit müsste vor Ort allerdings noch geprüft werden.

Das Klimamanagement der Samtgemeinde hat einen Kostenvergleich durchgeführt (siehe Anlage). Dieser fällt trotz erst einmal höheren reinen Energiekosten zugunsten eines Anschlusses an das Nahwärmenetz aus, insbesondere aufgrund wegfallender regelmäßiger Kosten, eines erwarteten steigenden CO<sub>2</sub>-Preises sowie den erforderlichen Rückstellungen für den Ersatz der Erdgasheizungen (Baujahre 2004, 2007 und 2014).

Die notwendigen einmaligen Investitionskosten für die Umrüstung insbesondere der Deckenheizungen in der Turnhalle werden auf 57.000 Euro geschätzt.

Zu prüfen wäre auch hier angesichts des hohen Verbrauchs von 240.000 kWh, ob ein kommunaler Sondertarif möglich wäre.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt spricht sich für den Anschluss von Grundschule, Hort und Turnhalle an das geplante genossenschaftlich geführte Nahwärmenetz aus. Die Verwaltung wird gebeten, entsprechende Gespräche mit dem noch zu benennenden Vorstand der Genossenschaft zu führen sowie die Möglichkeit eines kommunalen Sondertarifs und die technischen Voraussetzungen zu klären.

### Anlage(n)

Vergleichskostenberechnung\_GS Wilstedt\_Erdgas vs. Nahwärme